



#### LEGENDA:

- 3,00 - Grzejnik Retting Purmo Ventil Compact typ CV21s-900 600 o wym. H=900mm, L=600mm z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawą 3,0.
- P1 - pion instalacji c.o.
- - zawór odcinający
- - zasilanie instalacji c.o.
- - - - powrót instalacji c.o.

#### UWAGI:

- Działki nieoznaczone ogrzewania grzejnikowego prowadzić rurami Tigris Alupez  $\varnothing 16 \times 2,0$ .
- Przewody instalacji grzewczej izolować izolacją PU:
  - dla  $\varnothing 25$ ,  $\varnothing 20$ ,  $\varnothing 16$  gr. 25 mm
  - dla  $\varnothing 40$ ,  $\varnothing 32$  gr. 40 mm
  - dla  $\varnothing 50$  gr. 50 mm

<b>Konstrukcyjna Pracownia Projektowa</b> <b>Piotr Jan Wojtczak</b> ul. Zagajewskiego 18/28 Włocławek tel.: 600 513 056 e-mail: piotrowojtczak@o2.pl		
<b>Opis:</b> Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą		
<b>Adres:</b> Lubień Kujawski działka nr 307/6; 307/7; 307/9; 307/10; 307/11 Gmina Lubień Kujawski	<b>Data:</b> 07.2016 r.	
<b>Inwestor:</b> Powiat Włocławski ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek	<b>Skala:</b> - - -	
<b>Nazwa rys.:</b> BUDYNEK I (z kotłownią) - Instalacja grzewcza. Rozwinięcie.	<b>Nr:</b> S-3	
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>		
<b>Proj. branży sanitarnej:</b> mgr inż. Aretta Grzybowska w specjalności Instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr KUP/0146/POOS/08	<b>Podpis:</b>	
<b>Spr. branży sanitarnej:</b> mgr inż. Marek Stypulkowski w specjalności Instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr ABIT-VII-7342-3/99	<b>Podpis:</b>	