



LEGENDA:

CV21s-900 600mm - Grzejnik Retting Purmo Ventil Compact typ CV21s-900 600 o wym. H=900mm, L=600mm z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawą 3,0.

P1 - pion instalacji c.o.

○ - zawór odcinający

— - zasilanie instalacji c.o.

- - - - - powrót instalacji c.o.

UWAGI:

- Działki nieoznaczone ogrzewania grzejnikowego prowadzić rurami Tigris Alupex $\phi 16 \times 2,0$.
- Przewody instalacji grzewczej izolować izolacją PU:
 - dla $\phi 25$, $\phi 20$, $\phi 16$ gr. 25 mm
 - dla $\phi 40$, $\phi 32$ gr. 40 mm
 - dla $\phi 50$ gr. 50mm

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak		
ul. Zagajewskiego 18/28 Włocławek		tel.: 600 513 056 e-mail: piotrowojtczak@o2.pl
Objekt: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą		
Adres:	Lubień Kujawski działka nr 307/6; 307/7; 307/9; 307/10; 307/11 Gmina Lubień Kujawski	Data: 07.2016 r.
Inwestor:	Powiat Włocławski ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek	Skala: 1:100
Nazwa rys.:	BUDYNEK I (z kotłownią) - Instalacja grzewcza. Rzut piętra.	Nr: S-2
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Proj. branży sanitarnej:		Podpis:
mgr inż. Aretta Grzybowska w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr KUP/0146/POOS/08		
Spr. branży sanitarnej:		Podpis:
mgr inż. Marek Stypułkowski w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr ABIT-VII-7342-3/99		