


RZĘDNA TERENU	129,90	129,80	129,80	129,90	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
ZAGŁĘBIENIE	0,90	0,80	0,80	0,90	0,90
MATERIAŁ I SPADEK	<div style="text-align: center;">  <p>0,0%</p> <p>rura przewidziana Ø 40+40+40+28 / 162mm</p> </div>				
DŁUGOŚĆ ODCINKA	L=16,71m				
ODLEGŁOŚĆ PO OSI RUROCIĄGU	0,00	3,27	5,69	6,99	16,71

45° 45°

1. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie.
2. W terenie mogą znajdować się niezainwentaryzowane sieci podziemne.
3. Na skrzyżowaniu projektowanych sieci z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zamontować na kablach rurę ochronną dwudzielną $\varnothing 110 \text{ L}=1,5\text{m}$.

UWAGI:

<p>Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak ul. Zagajewskiego 18/28 Włocławek tel.: 600 513 056 e-mail: piotrowojtczak@o2.pl</p>	
<p>Objekt: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą</p>	
<p>Adres: Lubień Kujawski działka nr 307/6; 307/7; 307/9; 307/10; 307/11 Gmina Lubień Kujawski</p>	<p>Data: 07.2016 r.</p>
<p>Inwestor: Powiat Włocławski ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek</p>	<p>Skala: 1:100/1:250</p>
<p>Nazwa rys.: Sieci zewnętrzne. Profil zewn. sieci c.o. + c.w.u.</p>	<p>Nr.: S-18</p>
<p>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</p>	
<p>Proj. branży sanitamej: mgr inż. Aretta Grzybowska w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr KUP/0146/POOS/08</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Spr. branży sanitamej: mgr inż. Marek Stypulkowski w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr AB17-VII/7342-3/99</p>	<p>Podpis:</p>