

LEGENDA

■	miejsce zamontowania hydrantu projektowanego
□	obecne miejsce zamontowania hydrantu istniejącego
HP-01	nr. hydrantu projektowanego
H-25	hydrant istniejący z wężem płasko składanym
W-25/30	hydrant projektowany fi 25 zamontowany we wnęce ściennej z wężem półsztywnym dł. 30m.
1	projektowany zestaw do podnoszenia ciśnienia ~~typu ZHK-120/3/3W2~~ Z.H.A.1.05.2.3104.2.
2	projektowany przepust typu EI 120

AKTUALIZACJA:
STEFAN KLEJSTER
mgr inż. inżynierii sanitarnej
upr. bud. 1127/75/Bg
WBPP-AN-8936-5728/83 Wk
UA-V-7342-5/13/92 Wk
27.08.2015 r.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Henryk Baranowski
Nr upr. [illegible]
Kutno 27.06.2012
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
bez uwag zatwierdzam z uwagami

PRACOWNIA PROJEKTOWA I NADZORU ul. Stokrotkowa 3 87-800 WŁOCŁAWEK				
	NAZWISKO	PODPIS	DATA	TYTUŁ: Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wewnętrzna
OPRACOWAŁ:	mgr inż. S. Klejster		12.10.2011 r.	
PROJEKTANT:	mgr inż. S. Klejster		12.10.2011 r.	INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej ul. M. Kopernika w Kowalu
BRANZA:	SANITARNA			
SKALA: 1 : 200	NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNIC			NR. RYS.: 2