



Autoryzowany Zakład Usługowo - Handlowy  
Sprzętu P.Poż **"POŻMAS" s.c.**  
Marian Maślanka, Tomasz Maślanka,  
Andrzej Maślanka

Świątkowice, 87-821 Baruchowo, tel. 054 284 56 02, e-mail: maslanka.pozmas@neostrada.pl, NIP: 888-26-44-168

Kowal, dnia 05.10.2011r.

## POMIARY WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH

Dnia 05.10.2011r. została przeprowadzona kontrola ciśnienia i wydajności wewnętrznej sieci hydrantowej w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu przy ul. Kopernika 19.  
Do właściwego przeprowadzenia badań użyto urządzeń zgodnych z PN-EN 671-3.  
Sprawdzenie ciśnienia przeprowadzono za pomocą manometru wg PN-M-42304 o klasie dokładności 1,6 produkcji K.F.M. „MERA” we Wrocławku.  
Do pomiaru wydajności nominalnej hydrantów wewnętrznych użyto przepływomierz z aktualną legalizacją o klasie dokładności 2,5.  
W Domu Pomocy Społecznej znajduje się dziewięć hydrantów wewnętrznych DN-25.  
Wskazania ciśnienia podczas wykonywania prób ciśnieniowych na zaworach hydrantowych DN-25 wynosiły 0,02 MPa.

**Hydranty wewnętrzne DN-25 nie spełniają wymogów PN-EN 671-3,  
ze względu na zbyt niskie ciśnienie wewnętrznej sieci hydrantowej.**

Powyższa notatka została sporządzona zgodnie z opracowaniami P.K.N.  
„Ochrona przeciwpożarowa budynków „  
„Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne „

Badanie ciśnienia i wydajności wewnętrznej sieci hydrantowej przeprowadził :

**A.Z.U-H Sprzętu P.Poż.**

**„ POŻMAS „ S.C.**

Autoryzowany Zakład Usługowo-Handlowy  
Sprzętu P.Poż **"POŻMAS" S.C.**  
Marian Maślanka, Tomasz Maślanka  
Andrzej Maślanka  
Świątkowice, 87-821 BARUCHOWO  
tel. (054) 284 56 02 NIP: 888-26-44-168

**"POŻMAS" S.C.**  
Andrzej Maślanka  
współwłaściciel

Marian Maślanka 0609 292 608  
Tomasz Maślanka 0697 045 828  
Andrzej Maślanka 0601 072 001

B.S. KOWAL 54 9557 0006 0020 2882 2000 0001

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**