



Po trasie układać płaskownik FeZn 25x4
Rezystancja uziemienia $R < 10 \Omega$

<p>Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak Włocławek ul. Zagajewskiego 18/28 tel.: 600 513 056 e-mail: piotrowojtczak@o2.pl</p>		
<p>Objekt: Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski</p>		
<p>Adres: Włocławek, ul. Związków Zawodowych dz. nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2 obręb 0470 Włocławek KM 47</p>		
<p>Inwestor: Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek</p>		
<p>Nazwa rys.: OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE SCHEMAT IDEOWY</p>		
<p>Branża Elektryczna Autor opracowania: inż. Robert Szafranski tel: +48 500 297 893</p>	<p>Branża Elektryczna Projektant: inż. Jarosław Szczesny uprawnienia instalacyjno inżynierskie nr WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk</p>	
<p>Data: Wrzesień 2018 r.</p>	<p>Skala:</p>	<p>Nr rys.: E18</p>