

STAROSTWO POWIATOWE
we Włocławku
ul. Cyganka 28
87-800 WŁOCŁAWEK

Włocławek, dnia 26 października 2018 r.

IR.272.1.19.2018

Do wszystkich Wykonawców

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą**”.

Poniżej zamieszczamy treść zapytań wraz z odpowiedziami część 3:

Pyt. 1.

Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej instalacji freonowej. Brak informacji na temat agregatu freonowego do centrali wentylacyjnej NW-3

Odp.

Wg załączonych przykładowych rozwiązań – karty katalogowe – załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Pyt. 2.

Wnosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych urządzeń wentylacji i klimatyzacji.

Odp.

Wg załączonych przykładowych rozwiązań – karty katalogowe – załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Pyt. 3.

Wnosimy o uszczegółowienie specyfikacji odsysaczy bębnowych oraz urządzeń filtracyjnych.

Odp.

Wg załączonych przykładowych rozwiązań – karty katalogowe – załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Pyt. 4.

Wnosimy o określenie ilości stanowisk spawalniczych. Przekazana dokumentacji nie określa jednoznacznie ich ilości.

Odp.

Przewiduje się 5 stanowisk.

Pyt. 5.

Przedmiar robót nie zawiera warstw przekroju ciągu komunikacji przy budynku warsztatu (osie J-O). Wnosimy o informację czy należy wycenić układ warstw nr 1 występujący na przekroju B-B, czy przyjąć układ warstw pozostałej części powierzchni utwardzonych?

Odp.

Proszę przyjąć zgodnie z zamieszczonym przekrojem przekroju przez drogę rys. nr 15.

Pyt. 6.

Przedmiar robót nie zawiera wiaty śmietnikowej z drewna litego. Wnosimy o informację czy jest ona w zakresie wyceny, jeśli tak wnosimy o doprecyzowanie wymiarów wiaty, ponieważ rysunek zawarty w opisie architektury jest nieczytelny.

Odp.

Wymiary 150x250cm słupki 14x14 szt 4, krokiew łukowa 18x6 szt2, płatwie 14x6 szt 5, płatew okapowa 14x6 szt4, miecz 18x6 szt 8.

Pyt. 7.

Przedmiar robót nie zawiera elementów związanych z wykonaniem boiska zewnętrznego oraz jego wyposażenia. Wnosimy o potwierdzenie, że poniżej wymienione elementy składowe są poza zakresem wyceny:

1. Nawierzchnia boiska o powierzchni ok 1500 m²:
 - nawierzchni polimerowej wraz z poliuretanową warstwą podkładową gr 35 mm
 - Warstwa wyrównawcza, mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym >65% (0,075- 4 mm) gr 3cm
 - Warstwa nośna kliniec 31,5mm lub kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
 - Rury drenarskie w obsypce z kruszywa płukanego 8-16mm
 - Geowłóknina drenarska separująca z włókien ciągłych
 - Warstwa piasku grubego lub średniego gr 15 cm zagęszczonego warstwowo
2. Wyposażenie boiska:
 - bramki piłkarskie – 2 szt
 - kosze do gry w koszykówkę – 4 szt
 - Piłkochwyty o wysokości 6m - 80 mb
 - odwodnienie liniowe boiska

Odp.

Boisko nie jest realizowane w tym etapie.

Pyt. 8.

Wnosimy o potwierdzenie, że elementy zawarte w Projekcie zagospodarowania terenu oznaczone „II etap jako oddzielne późniejsze opracowanie” nie wchodzi w zakres wyceny. Dokument SIWZ nie zawiera informacji na temat podziału na poszczególne etapy przedmiotu zamówienia.

Odp.

Zgodnie z opisem. Nie wchodzi w zakres realizacji

Pyt. 9.

Na projekcie zagospodarowania terenu znajdują się ścianki oporowe w ilości ok 250mb, nie uwzględnione w przedmiarze. Wnosimy o informację czy wchodzi one w zakres przedmiotu zamówienia. Jeśli tak wnosimy o przedstawienie wymiarów i przekroju ściany oporowej.

Odp.

w projekcie przedstawiono lokalizację oraz typ ścianek rys 05.2 przekrój d-d - wymiary 50x15x150 typu westerwelle.

Pyt. 10.

Przedmiar robót nie uwzględnia drabin aluminiowych zawartych w opisie:

- Drabiny aluminiowe mocowane do połaci dachowej o długości L-250 cm – 2 szt
- Drabiny aluminiowe mocowane do ścian o długości L-500 cm – 1 szt
- Drabiny aluminiowe mocowane do ścian o długości L-300 cm – 1 szt
- Drabiny aluminiowe mocowane do ścian o długości L-550 cm – 1 szt

Wnosimy o potwierdzenie, że powyższe elementy wchodzi w zakres wyceny.

Odp.

Proszę uwzględnić w ofercie

Pyt. 11.

Wnosimy o potwierdzenie, że wycieraczki nie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót ich nie uwzględnia a dokumentacja nie precyzuje wymiarów, ilości oraz rozmieszczenia.

Odp.

Ilości 5 szt. wymiary 120x80 lokalizacja na rzucie parteru.

Pyt. 12.

Wnosimy o jednoznaczne określenie materiału izolacyjnego ścian fundamentowych. Przedmiar zawiera izolację termiczną z wełny mineralnej, natomiast opis styropian XPS $\lambda_d \leq 0,036$ gr. 20 cm.

Odp.

Izolacja ścian fundamentowych - opis styropian xps $\lambda_d \leq 0,036$ gr. 20 cm.

Pyt. 13.

Wnosimy o potwierdzenie, że piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne całej konstrukcji stalowej wchodzi w zakres wyceny.

Przedmiar nie uwzględnia zabezpieczenia w postaci:

- I. Podkład 2-składnikowy utwardzony poliamidowo na bazie fosforanu cynku SIGMACOVER PRIMER- grubość powłoki 60um
- II. Farba nawierzchniowa poliuretanowa, 2-składnikowa utwardzona izocyjanianem alifatycznym SIGADUR HB FINISH o gr powłoki 2x50um

Odp.

Tak

Pyt. 14.

Przedmiar robót nie uwzględnia usunięcia starej istniejącej zieleni w postaci trawników. Wnosimy o potwierdzenie, że stanowi to element składowy wyceny.

Odp.

Tak

Pyt. 15.

Wnosimy o wyjaśnienie czy przy umywalkach w salach dydaktycznych i pracowniach należy wykonać fartuchy z płytek ceramicznych? Jeżeli tak prosimy o podanie wymiarów okładziny.

Odp.

Zgodnie z wcześniej udzieloną odpowiedzią.

Pyt. 16.

Wnosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wykończyć posadzkę w pomieszczeniu nr. 52 parter - Pracownia mechaniki pojazdów ponieważ na rzucie rys. 1 w tabeli pomieszczeń jest mowa o posadzce betonowej, a na przekroju rys. 4 - b-b w układzie warstw 2 jest terrakota.

Odp.

Zgodnie z odpowiedziami wcześniejszymi – posadzka betonowa – lastryko.

Pyt. 17.

Wnosimy o wyjaśnienie, w przedmiarze budowlanym brakuje pozycji dot. podkładu betonowego gr. 15 cm dla posadzki w hali warsztatowej czy zakres ten należy ująć w wycenie?

Odp.

Tak

Pyt. 18.

Wnosimy o wyjaśnienie czy sufit nad parterem należy tynkować wg. warstwy C z rys. 5 - przekrój c-c?

Odp.

Tynki wyłącznie na stropach nad piętrem.

Pyt. 19.

Wnosimy o potwierdzenie, że posadzki i ściany w WC nie należy izolować przewwilgociowo tzw. "folią w płynie".

Odp.

Tak

Pyt. 20.

Wnosimy o wyjaśnienie, przedmiarze brakuje pozycji dot. wykończenie posadzek w pomieszczeniach 43, 47, 48, 51 i 52 jako betonowej - pow. 503,53 m², czy ten zakres prac należy ująć w ofercie czy też pomieszczenia należy wykończyć w inny sposób.

Odp.

Tak, zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami w pomieszczeniach występują płytki ceramiczne.

Pyt. 21.

Wnosimy o wyjaśnienie, przedmiarze brakuje pozycji dot. wykończenie cokołów posadzek w pomieszczeniach 43, 47, 48, 51 i 52 jako cokołów betonowych - dł. 202,36 mb, czy ten zakres prac należy ująć w ofercie czy też pomieszczenia należy wykończyć w inny sposób.

Odp.

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami w pomieszczeniach występują płytki ceramiczne więc cokoł również z płytek.

Pyt. 22.

Wnosimy o weryfikację przedmiaru budowlanego powierzchni wykończenia posadzek w poz. 90 i poz. 92 ponieważ suma tych dwóch pozycji daje nam **pow. 2 686,08 m²**, a powierzchnia użytkowa obiektu wg. projektu to **2960,82 m²**. Wynika z tego więc, że **brakuje 274,74 m²** powierzchni posadzek. Prosimy o informację jakim materiałem należy wykończyć brakującą ilość oraz w jakim pozycji przedmiarowej go ująć.

Odp.

Są to pomieszczenia techniczne na piętrze – proszę przyjąć wykończenie z płytki ceramicznej.

Pyt. 23.

W przedmiarze brakuje pozycji dot. cokołów z wykładziny w ilości 1300,00 mb czy zakres ten ująć w wycenie, jeżeli tak to proszę o wskazanie pozycji przedmiarowej.

Odp.

Tak

Pyt. 24.

Wnosimy o wyjaśnienie, poz. 95 przedmiaru budowlanego dotyczy podsypki piaskowej, gr. 40,00 cm na tarasie, a gdzie ujęto pozostałe podbudowy (podsypka kamienna stabilizowana, gr. 20,00 cm, podsypka piaskowo-żwirowa, gr. 86,00 cm) wg. układu warstwy A, przekrój f-f. Czy zakres ten należy ująć w wycenie?

Odp.

Tak

Pyt. 25.

Wnosimy o wyjaśnienie czy legary pod deskami tarasu wg. układu warstwy A, przekrój f-f należy ująć w wycenie ponieważ brak jest pozycji w przedmiarze budowlanym.

Odp.

Tak

Pyt. 26.

Wnosimy o wyjaśnienie czy wykończenie schodów zewnętrznych i rampy płytkami mrozoodpornymi wg. układu warstwy A, rys. 5 i 6 należy ująć w wycenie ponieważ brak jest pozycji w przedmiarze budowlanym.

Odp.

Tak

Pyt. 27.

Wnosimy o wyjaśnienie czy wykończenie schodów zewnętrznych i rampy płytkami mrozoodpornymi należy wykonać zgodnie z układem warstwy A, rys. 5 i 6.

Odp.

Tak

Pyt. 28.

Wnosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć wykonanie sufitu kasetonowego aluminiowego, o którym mowa w Opisie wykończenia w poz. 6, ponieważ przedmiar nie zawiera takiej pozycji. Jeżeli prosimy o wskazanie konkretnych pomieszczeń, w których przewidziano takie rozwiązanie.

Odp.

Tak wykonać we wszystkich oprócz pomieszczeń

parter – 7,8,10-14, 39, 41-43, 51,54

piętro - 2-4, 7-14, 22-25

Pyt. 29.

Wnosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć wykonanie sufitu z płyt GK w pomieszczeniach mokrych - 100,00m², o którym mowa w Opisie wykończenia w poz. 6, ponieważ przedmiar nie zawiera takiej pozycji. Jeżeli prosimy o wskazanie konkretnych pomieszczeń, w których przewidziano takie rozwiązanie.

Odp.

Tak w wc na poszczególnych kondygnacjach oraz 7-8,10-14

Pyt. 30.

Wnosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć wykonanie sufitu z płyt GK nad I piętrem na wieszakach mocowanych do więźby dachowej - pow. 230,00 m² ponieważ przedmiar nie zawiera takiej pozycji. Jeżeli prosimy o wskazanie konkretnych pomieszczeń, w których przewidziano takie rozwiązanie.

Odp.

Tak w miejscach występowania więźby dachowej.

Pyt. 31.

Wnosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć dostawę i montaż odbojów drzwiowych opisanych na rys. 9 - zestawienie drzwi ponieważ przedmiar nie zawiera takiej pozycji. Jeżeli prosimy o wskazanie konkretnych pomieszczeń, w których przewidziano takie rozwiązanie.

Odp.

Tak – w miejscach stolarki drzwiowej.

Pyt. 32.

Wnosimy o wyjaśnienie czy okna zebrane w zestawieniu rys. 10 i okna na rzutach architektonicznych są takie same ponieważ oznaczenia na rysunkach i w zestawieniu się nie zgadzają.

Odp.

Tak - oznaczenia 0 i +1 informują o kondygnacji.

Pyt. 33.

Wnosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy ująć okno O8 - 3 szt. z zestawienia rys. 10 i widoczne na rzucie ponieważ przedmiar ich nie zawiera.

Odp.

Tak

Pyt. 34.

Wnosimy o weryfikację przedmiaru budowlanego w poz. 139 - Balustrady tarasowe - ponieważ nie zawiera ona wszystkich balustrad schodów zewnętrznych i ramp, brakuje 60,00 mb.

Odp.

Należy ująć wszystkie balustrady wynikające z dokumentacji

Pyt. 35.

Wnosimy o weryfikację poz. 138 - Balustrady wewnętrzne ponieważ nie uwzględnia ona balustrady w klatce schodowej nr. 53 - poprawny przedmiar to 33 mb.

Odp.

Należy ująć wszystkie balustrady wynikające z dokumentacji

Pyt. 36.

Wnosimy o wyjaśnienie, w przedmiarze brakuje pozycji dot. paneli akustycznych ściennych czy należy je ująć w wycenie.

Odp.

Tak

Pyt. 37.

Wnosimy o wyjaśnienie, w których pomieszczeniach występują ścianki giszetowe HPL ponieważ przedmiar mówi o 30,00m², a projekt pokazuje ścianki tylko w pom. 14 - parter (ok. 6,00m²) i kilka przegród pisuarowych.

Odp.

Ścianki występują w wc jako podziały kabin i przegrody pisuarów

Pyt. 38.

Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru budowlanego o ścianki działowe gr. 10 cm - 70,00m².

Odp.

Należy ująć wszystkie dane wynikające z dokumentacji - rysunki.

Pyt. 39.

Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru budowlanego o ścianki działowe gr. 15 cm - 930,00 m².

Odp.

Należy ująć wszystkie dane wynikające z dokumentacji - rysunki.

Pyt. 40.

Wnosimy o weryfikację przedmiaru budowlanego - poz. 147, 148 - dot. zadaszenia nad wejściem głównym. Ujmują one tylko blachę trapezową i gzyms z blachy aluminiowej, a co z pozostałymi elementami dachu: papą wierzchniego krycia, papą podkładową, styropianem EPS 100, sufitem podwieszanym Alucobond, rynnami i rurami spustowymi. W jakich pozycjach należy ująć brakujące elementy?

Odp.

Tak należy ująć w ofercie – pozycje dotyczące zadaszenia wejścia.

Pyt. 41.

Wnosimy o potwierdzenie, że zakres dostawy i montażu nowego ogrodzenia pokazuje rysunek **Rzędne drogi 04.09** i jest on opisany grubą brązową linią, a ogrodzenie biegnące wzdłuż linii zakresu opracowania M-N-O nie jest objęte przetargiem i nie należy go wyceniać.

Odp.

Nie istniejące ogrodzenie.

Pyt. 42.

Prosimy o wyjaśnienie czy zakres dróg i chodników jaki należy ująć w wycenie to cały układ znajdujący się na rysunku **Rzędne drogi 04.09** wraz z placem manewrowym i terenem przy obiektach 3 i 3.1.

Odp.

Tak

Pyt. 43.

Prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie ścianki oporowe widoczne na rysunku **Rzędne drogi 04.09** należy ująć w wycenie, czy tylko 12 elementów zawartych w przedmiarze budowlanym w poz. 193

Odp.

Należy ująć wszystkie wynikające z dokumentacji.

Pyt. 44.

Wnosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć tylko zamieszczoną w przedmiarze ilość stali konstrukcyjnej zawartą w punkcie „1.6 Konstrukcje stalowe”. Przekazany projekt zawiera ok. 3,5 tony więcej stali nie ujętej w pozycjach przedmiarowych.

Odp.

Należy ująć wszystkie dane wynikające z dokumentacji.


Pyt. 45

Prosimy o weryfikację zaproponowanej przez Zamawiającego posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną z wywinięciem na ścianę wysokości 10cm. Według dostawców proponowana przez projektanta wykładzina przeznaczona jest do pomieszczeń sportowo/gimnastycznych.

Odp.

Należy zastosować wykładzinę typu paletton lub równoważny kolor 8620 i 8638.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



Załączniki:

1. Karty katalogowe