1,5 TYNK WEWNĘTRZNY
25,0 WARSTWA NOŚNA Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ
10,0 WARSTWA OCIEPLENIA Z PŁYT STYROPIANOWYCH
12,0 WARSTWA OSŁONOWA Z CEGŁY CERAMICZNEJ KRATÓWKI
2,0 TYNK ZEWNĘTRZNY O STRUKTURZE KORNIKA
10,0 STYROPIAN EPS 80-038 GR.10,0 CM MOCOWANA NA ZAPRAWĘ KLEJOWĄ ORAZ KOLKI PLASTIKOWE W ILOŚCI 6 SZT/M2
* SIATKA NYLONOWA WTOPIONA W WARSTWĘ PODKŁADU
0,2 WARSTWA PODKŁADOWA
0,3 TYNK SILIKATOWY O STRUKTURZE PIASKOWCA
* FARBA EMULSYJNA SILIKATOWA



KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT

1.WYGRODZENIE STREF NIEBEZPIECZNYCH,PRZEJŚĆ I CIĄGÓW PIESZYCH.
2.PODZIAŁ ROBÓT NA SEKCJE NIE PRZEKRACZAJĄCE JEDNEJ PIERZEI.
3.DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH PODOKIENNIKÓW.
4.DEMONTAŻ RUR SPUSTOWYCH JAKO ELEMENTÓW DO POWTÓRNEGO UŻYTKU.
5.ROZBIÓRKA OBRÓBEK BLACHARSKICH MURKÓW OGNIOWYCH I ATTYK JAKO ELEMENTÓW NIE NADAJĄCYCH SIĘ DO POWTÓRNEGO UŻYTKU.
6.PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POLEGAJĄCE NA PRZEGLĄDZIE TYNKÓW,DEMONTAŻU INSTALACJI KABLOWYCH,DROBNYCH NAPRAWACH TYNKÓW ORAZ ICH ODPYLENIU I ZMYCIU.
7.SPRAWDZENIE PRZYCZEPNOŚCI PRZEWIDZIANO DLA CAŁOSCI POWIERZCHNI.
8.OBCIĘCIE WĘGARKÓW W CELU UŁOŻENIA WARSTWY DOCIEPLENIA GR.3,0 CM.
9.PRZYKLEJENIE WARSTWY STYROPIANU DO PRZYGOTOWANEGO PODŁOŻA:
-NA SCIANACH BEZ OZDÓB ARCHITEKTONICZNYCH DOCIEPLENIE PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GR.10,0 CM EPS 80-038 O KRAWĘDZIACH OSTRYCH.
-NA ŚCIANACH Z OZDOBAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ NA ŚCIANACH,KTÓRYCH DOCIEPLENIE ZAŁ.OCAŁOBY ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE POŁOŻONE POWYŻEJ LUB NA ŚCIANACH GRUBYCH DOCIEPŁONYCH PŁYTAMI WIÓRKOWO-CEMENTOWYMI (METODA POSS STOSOWANA W LATACH 90-TYCH)PROJEKTUJE SIĘ GRUBOŚĆ WARSTWY DOCIEPLENIA 3,0 CM.
-ŚCIANY WYKUSZA PROJEKTUJE SIĘ DOCIEPLIĆ NASTĘPUJĄCO:
1.DOCIEPLIĆ TYLKO ŚCIANY WE WNIĘKACH MIĘDZY RYZALITAMI.
2.POWIERZCHNIE RYZALITÓW OCZYŚCIĆ,WTOPIĆ WARSTWĘ SIATKI W ZAPRAWĘ KLEJOWĄ I NAŁOŻYĆ WARSTWĘ WIERZCHNIĄ TYNKU.
-W MIEJSCACH MOCOWANIA RUR SPUSTOWYCH OSADZIĆ KLOCKI IMPREGNOWANE Z PŁYTY WIÓROWEJ PŁASKOPRASOWANEJ WODOODPORNEJ.
10.NA ŚCIANACH PRZY TARASIE WEJŚCIOWYM ZAMOCOWAĆ PODWÓJNĄ WARSTWĘ SIATKI.

CAŁOŚĆ ROBÓT WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ 384/2002 "BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW".

Chata
PRACOWNIA PROJEKTOWA, NADZÓR I REALIZACJA INWESTYCJI
87-850 Chorzel ul. W. Łokietka 3 , NIP 888-124-86-76
tom 806 967 813

PROJEKT:	Termomodernizacja budynku urzyteczności publicznej Domu Pomocy Społecznej w Kowalu na dz. nr 781/1, 781/2, 782 obręb miasto Kowal.
RYSUNEK:	RZUT PIĘTRA
OBIEKT:	BDOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU
BRANŻA :	DROGOWA
INWESTOR :	DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU UL. KOPERNIKA, 87-820 KOWAL
ADRES OBIEKTU:	UL. KOPERNIKA, 87-820 KOWAL DZ. NR 781/1, 781/2, 782 OBRĘB KOWAL MIASTO
PROJEKTANT	ALEKSANDER ZBONIKOWSKI UPR.PROJ.66/83/WK
SPRAWDZAJĄCY	
ASYSTENT PROJ.	MARCIN PODLASKI

SKALA 1:100
DATA: 02.07.2013R.
RYSUNEK NR A-7
STRONA