


OBUDOWA PODTYNKOWA (355x592x90) 3x12, IP30



- Wypust 400V do zasilania kuchenki elektrycznej montować na wysokości 0,3m,
- Gniazdo zasilania boileru zamontować na wysokości 1,5m.

INWESTOR:	<b>Powiat Włocławski</b> <b>ul. Cygańska 28</b> <b>87-800 Włocławek</b>
-----------	---

**E-09**

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.