



**Legenda:**

- przewód główny zasilający
- przewód główny powrotny
- gałązka zasilająca
- gałązka powrotna

Przewody główne rozprowadzające do pionów układać pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Podejścia układać w posadzkowych. Rozdzielacze montować w szafkach podtynkowych. Przy wszystkich przejściach przez przegrody ogniowe stosować przejścia p.poż o odporności ogniowej przegrody. Piony zlokalizować w szachcie instalacyjnym.

|  |                        |                       |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>Konstrukcyjna Pracownia Projektowa</b><br><b>Piotr Jan Wojtczak</b><br>Wrocław<br>ul. Zagajewskiego 18/28<br>tel.: 600 513 056<br>e-mail: piotrwojtczak@o2.pl   |                        |                       |
| <b>Obiekt:</b> Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Wrocławski   |                        |                       |
| <b>Adres:</b> Wrocław, ul. Związków Zawodowych dz. nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2 obręb 0470 Wrocław KM 47  |                        |                       |
| <b>Inwestor:</b> Powiat Wrocławski<br>ul. Cyganka 28, 87-800 Wrocław   |                        |                       |
| <b>Nazwa rys.:</b> Rozwinięcie instalacji c.o. i c.t. cz.1   |                        |                       |
| <b>Projektant b.sanitarny:</b><br>mgr inż. Piotr Myszkowski<br>uprawnienia budowlane nr KUP/0206/PWBS/17 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych |                        |                       |
| <b>Data:</b><br>Wrzesień 2018 r.   | <b>Skala:</b><br>1:100 | <b>Nr rys.:</b><br>14 |