



Legenda:

- Instalacja zimnej wody
- Instalacja ciepłej wody
- Instalacja cyrkulacji
- Instalacja wody hydrantowej

Leżaki główne rozpraszające do pionów układać pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Podejścia układać w bruzdach ściennych i posadzkowych. W stropie podwieszonym zamontować drzwiczki rewizyjne do zaworu cyrkulacyjnego. Przy wszystkich przejściach przez przegrody ogniowe stosować przejścia p.poż o odporności ogniowej przegrody. Na przyłączy głównym wodociągowym zamontować zawór antyskażeniowy typu BA, na zaworach czerpalnych ze złączką do węża typu HA. Piony docelowo do zabydowania.

| | | |
|--|---|----------|
| Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak Włocławek ul. Zagajewskiego 18/28 tel.: 600 513 056 e-mail: piotrwojtczak@o2.pl | | |
| Obiekt: | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski | |
| Adres: | Włocławek, ul. Związków Zawodowych dz. nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2 obręb 0470 Włocławek KM 47 | |
| Inwestor: | Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek | |
| Nazwa rys.: | Schemat rozwinięcia wody użytkowej i hydrantowej | |
| Projektant b.sanitarny: mgr inż. Piotr Myszkowski uprawnienia budowlane nr: KUP/0206/PWBS/17 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych | | |
| Data: | Skala: | Nr rys.: |
| Wrzesień 2018 r. | 1:50 | 05 |