



- Legenda:**
- przewód główny zasilający
  - przewód główny powrotny
  - gałązka zasilająca
  - gałązka powrotna
- Przewody główne rozprowadzające do pionów układać pod stropem w przestrzeni stropu podwieszanego. Podejścia układać w posadzkowych. Rozdzielacze montować w szafkach podtynkowych. Przy wszystkich przejściach przez przegrody ogniowe stosować przejścia p.poż o odporności ogniowej przegrody. Piony zlokalizować w szachcie instalacyjnym.

<b>Konstrukcyjna Pracownia Projektowa</b> <b>Piotr Jan Wojtczak</b>		
Włocławek ul. Zagajewskiego 18/28	tel.: 600 513 056 e-mail: piotrowojtczak@o2.pl	
Obiekt:	Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski	
Adres:	Włocławek, ul. Związków Zawodowych dz. nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2 obręb 0470 Włocławek KM 47	
Inwestor:	Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek	
Nazwa rys.:	<b>RZUT PODDASZA - instalacja c.o. i c.t.</b>	
Projektant b.sanitarnej:	mgr inż. Piotr Myszkowski uprawnienia budowlane nr KUP/0206/PWBS/17 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	
Data:	Skala:	Nr rys.:
Wrzesień 2018 r.	1:100	13