

Legenda:

KP	pompa kotłowa
NW	przeponowe naczynie wzbiorcze
PO	pompa obiegowa
FS	Filtr siatkowy

- zasilanie
- powrót

Uwaga:
1. Montaż i dostawa automatyki w zakresie firmy Inochłód Serwis .
3.Roboty budowlane wykonać zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.
4. Zastosowane elementy spalinowe powinny mieć grubość ścianki zapewniającą stabilność konstrukcji wkładu kominowego.
5. W najwyższych punktach kotłowni zamontować odpowietrzniki automatyczne.
6. Rurociągi instalacyjne należy zaizolować termicznie i odpowiednio oznaczyć.
7. Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane kotłowni powinny mięć wymaganą odporność ogniową.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
ul. Promienna 3A/57 Włocławek
tel.: (54) 4 440 440 piotrwojtczak@o2.pl

Obiekt:	Budowa przyłącza kanalizacji saniternej Ø160mm oraz przyłącza wodociągowego Ø50mm do projektowanych dwóch budynków	
Adres:	Brzezie, dz. nr 89/8 Gmina Brześć Kujawski	Data: 10.2015 r.
Inwestor:	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Brzezie 35 87-880 Brześć Kujawski	
Nazwa rys.: Kotłownia olejowa - rzut.	Nr rys.: S-10	Skala: 1:20

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Proj. branży sanitarnej: mgr inż. Aretta Grzybowska w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr KUP/0146/POOS/08	Podpis:
Spr. branży sanitarnej: mgr inż. Marek Stypułkowski w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr ABIT-VII-7342-3/99	Podpis: